

Energetikai szakreferensi jelentés	2025
Cégnév	Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt.
Vizsgált telephelyek	BSZL központ

2025 összefoglaló értékek	
Összes fogyasztás [kWh]	8 992 197,89
Összes energiaköltség [Ft]	663 771 632,92
Összes CO2 kibocsátás [t]	2998,77

Vizsgált időszak	2024	Energianemek bázis időszak		
	Szumma	Villamos	Földgáz	Távhő
	-	[kWh]	[m ³]	[GJ]
Fogyasztás		6 148 367,41	[data]	[data]
Fogyasztás ekvivalens	[kWh]	8 764 512,71	2 616 145,3	0
Költség	[Ft]	615 241 421,14	80 562 979,33	0
CO ₂	[t]	2943,46	710,13	0

Fogyasztás	-1,15 %	11,4 %	-
Költség	-9 %	120 %	-

Vizsgált időszak	2025	Energianemek tárgy időszak		
	Szumma	Villamos	Földgáz	Távhő
	-	[kWh]	[m ³]	[GJ]
Fogyasztás		6 077 711,56	2 616 145,3	0
Fogyasztás ekvivalens	[kWh]	8 992 197,89	2 914 486,33	0
Költség	[Ft]	663 771 632,92	177 307 492,92	0
CO ₂	[t]	2998,77	791,11	0

Épület	Mért/becsült %	100 %
Folyamat (technológia)	Mért/becsült %	0 %
Szállítás	Mért/becsült %	0 %

Fogyasztás megoszlás [kWh]					
Épület	Mért/becsült %	8 992 197,89	6 077 711,56	2 914 486,33	0
Folyamat (technológia)	Mért/becsült %	0	0	0	0
Szállítás	Mért/becsült %	0	0	0	0
Költség megoszlás [Ft]					
Épület	Mért/becsült %	663 771 632,92	486 464 140	177 307 492,92	0
Folyamat (technológia)	Mért/becsült %	0	0	0	0
Szállítás	Mért/becsült %	0	0	0	0
CO ₂ megoszlás [t]					
Épület	Mért/becsült %	2998,77	2207,66	791,11	0
Folyamat (technológia)	Mért/becsült %	0	0	0	0
Szállítás	Mért/becsült %	0	0	0	0

